



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Ачинске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E-mail: mail@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
662165, г. Ачинск Толстого ул., д. 23,
Тел. (8-391-51) 5-01-07, факс 5-01-07,
E-mail: achinsk@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Органа инспекции
Главный врач

О.В. Компанец
О.В. Компанец
«11» декабря 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
(испытаний), измерений по протоколу № 301-4325 от 04.12.2024

г. Ачинск

№ 13421

Гигиеническая оценка (далее – оценка) результатов лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения (из водонапорной башни) Администрации Удачинского сельсовета, по адресу: 662101, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Удачное, проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске Монгуш С.В., помощником врача по гигиене труда Кочкиной С.В., на основании заявления вх. № 6-1-1-5-1/26012 от 12.07.2024 г. и в соответствии с муниципальным

контрактом № 110731/24 от 03.09.2024 г. заключенным между Администрацией Удачинского сельсовета и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Дата проведения инспекции: с 09.12.2024 г. по 10.12.2024 г.

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

а) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Гигиенической оценке подлежит протокол:

а) копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-4325 от 04.12.2024 г., выполненного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске (уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015).

1. Общие сведения

Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных исследований (испытаний) измерений, зафиксированных в протоколе исследований (испытаний), измерений № 301-4325 от 04.12.2024, выполненного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске (уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015).

Заявителем проведения настоящей гигиенической оценки является Администрация Удачинского сельсовета, по адресу: 662101, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Удачное, ул. Советская, 22.

Предметом настоящей гигиенической оценки является вода питьевая централизованного водоснабжения. Отобрана проба объемом 5,5 л. Точка отбора: водонапорная башня Администрации Удачинского сельсовета, по адресу: 662101, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Удачное. Представленная для исследования проба отобрана 29.11.2024 с 12 час. 30 мин. до 12 час. 35 мин. лаборантом Рябовой Л.П.

2. Результаты гигиенической оценки

По результатам исследований пробы воды питьевой централизованного водоснабжения установлено:

- санитарно-микробиологические показатели воды: общее микробное число – 0 КОЕ/см³, при нормативе – не более 50 КОЕ/см³, общие колиформные бактерии – не обнаружены КОЕ/100 см³, при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³, Escherichia coli – не обнаружены КОЕ/100 см³, при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³, энтерококки - не обнаружены КОЕ/100 см³, при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³, что соответствует требованиям табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

- органолептические показатели качества воды: запах при 20° – 0 баллов, при нормативе – не более 2 баллов; запах при 60° – 0 баллов, при нормативе – не более 2 баллов, мутность – менее 0,58 мг/дм³, при нормативе – не более 1,5 мг/дм³; цветность – менее 1°, при нормативе – не более 20°; привкус - 0 баллов, при нормативе – не более 2 баллов, что соответствует требованиям табл. 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

- обобщенные показатели качества воды: рН – 7,5±0,2 ед. рН, при нормативе от 6 до 9 ед. рН; жесткость общая – 2,3±0,3 мг/дм³, при нормативе – не более 7,0 мг/дм³; ПАВанионоактивные - менее 0,01 мг/дм³, при нормативе – не более 0,5 мг/дм³; нефтепродукты (суммарно) - менее 0,02 мг/дм³, при нормативе – не более 0,1 мг/дм³; общая минерализация - 218,8±21,9 мг/дм³, при нормативе – не более 1000 мг/дм³; окисляемость перманганатная – 2,0±0,4 мг/дм³, при нормативе – не более 5,0 мг/дм³, что соответствует табл. 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

3. Выводы

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водонапорной башни Администрации Удачинского сельсовета, по адресу: 662101, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Удачное:

- по исследованным санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды (общее микробное число, общие колиформные бактерии, *Escherichia coli*, энтерококки) соответствует требованиям табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

- по органолептическим показателям качества воды (запах при 20°, запах при 60, мутность, цветность, привкус) соответствует требованиям табл. 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

- по обобщенным показателям качества воды (рН, жесткость общая, ПАВанионоактивные, нефтепродукты (суммарно), общая минерализация, окисляемость перманганатная) соответствует табл. 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

4. Заключение

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что проба воды, отобранная из водонапорной башни Администрации Удачинского сельсовета, по адресу: 662101, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Удачное соответствует требованиям гигиенических нормативов, указанных в табл. 3.1, 3.3, 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнители:
Врач по общей гигиене



С.В. Монгуш

Помощник врача
по гигиене труда



С.В. Кочкина

Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
(испытаний), измерений